

类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)		限制范围
	序号	名称	名称	编号(含年号)	
报警声级	1.1	报警声级	《安全防范工程技术规范》	GB 50348-2004	无
绝缘电阻	2.1	绝缘电阻	《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB 50348-2004 GB 16796-2009	无
			《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB 50348-2004 GB 16796-2009	无
供电设备的外壳和供电线缆的温升,供电设备外壳和供电线缆的表面温度	3.1	供电设备的外壳和供电线缆的温升,供电设备外壳和供电线缆的表面温度	《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB/T 15408-2011 GB 16796-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB/T 15408-2011 GB 16796-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB/T 15408-2011 GB 16796-2009	无
主电源稳态电压偏移	4.1	主电源稳态电压偏移	《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
			《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范工程技术规范》 《供配电系统设计规范》	GB/T 15408-2011 GB 50348-2004 GB 50052-2009	无
入侵探测器水平安装距地距离	5.1	入侵探测器水平安装距地距离	《入侵报警系统工程设计规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50394-2007 GB 50303-2015	无
摄像机安装高度	6.1	摄像机安装高度	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无
振铃声压/关门噪声	7.1	振铃声压/关门噪声	《楼宇对讲系统安全技术要求》 《楼宇对讲电控安全门通用技术条件》	GA 1210-2014 GA/T 72-2013	无
温升、表面温度	8.1	供电设备的外壳和供电线缆的温升,供电设备外壳和供电线缆的表面温度	《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB/T 15408-2011 GB 16796-2009	无
对讲主机安装高度	9.1	对讲主机安装高度	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无
电子巡查设备安装高度	10.1	电子巡查设备安装高度	《安全防范工程技术规范》	GB 50348-2004	无
电缆沿支架或在线槽内敷设时在引入接线盒及分线箱前的距离	11.1	电缆沿支架或在线槽内敷设时在引入接线盒及分线箱前的距离	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无
明敷设的信号线路与电气设备之间的净距离	12.1	明敷设的信号线路与电气设备之间的净距离	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无
温升,供电设备外壳和供电线缆的表面温度	13.1	供电设备的外壳和供电线缆的温升,供电设备外壳和供电线缆的表面温度	《安全防范系统供电技术要求》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB/T 15408-2011 GB 16796-2009	无
监控中心控制台正面与墙的净距离、侧面与墙或其他设备的净距离(包括主要走道、次要走道)	14.1	监控中心控制台正面与墙的净距离、侧面与墙或其他设备的净距离(包括主要走道、次要走道)	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无
监控中心内接地汇集环或汇集排采用的裸铜线截面积	15.1	监控中心内接地汇集环或汇集排采用的裸铜线截面积	《安全防范工程技术规范》 《裸导线试验方法 第2部分:尺寸测量》	GB 50348-2004 GB/T4909.2-2009	无

系统接地端子的接地电阻	16.1	系统接地端子的接地电阻	《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB 50348-2004 GB 16796-2009	无
入侵报警系统	17.1	响应时间	《入侵报警系统技术要求》 《入侵报警系统工程设计规范》 《安全防范工程技术规范》	GA/T 368-2001 GB 50394-2007 GB 50348-2004	无
	17.2	报警声压	《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》	GB 12663-2019	无
视频安防监控系统	18.1	绝缘电阻	《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GB 50348-2004 GB 16796-2009	无
楼宇对讲设备	19.1	绝缘电阻	《楼宇对讲系统安全技术要求》 《楼宇对讲电控安全门通用技术条件》 《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》	GA 1210-2014 GA/T 72-2013 GB 50348-2004 GB 16796-2009	无
电子巡查系统	20.1	绝缘电阻	《安全防范工程技术规范》 《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》 《电子巡查系统技术要求》	GB 50348-2004 GB 16796-2009 GA/T 644-2006	无
控制室设备	21.1	电缆和电力线平行或交叉敷设时的间距	《安全防范工程技术规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50348-2004 GB 50303-2015	无